

20.11.19 № 102-25/2151

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отзыв о работе

Генеральному директору  
ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго»  
В.А. Рункову

620062, Свердловская обл., г.  
Екатеринбург, ул. Малышева,  
д.105  
факс: +7(343)216-17-80  
e-mail: mail@ec-ute.ru

### Уважаемый Вячеслав Анатольевич!

В период с марта 2018 г. по сентябрь 2019 г. специалистами ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго» проведена работа по наладке безгидразинного водно-химического режима котлов БКЗ ст.№№7, 8, 10, 11,12 и конденсатно-питательного тракта для нужд филиала АО «Татэнерго»-Казанская ТЭЦ-2.

В рамках договора по наладке безгидразинного водно-химического режима котлов БКЗ был выполнен следующий объем работ:

- обследование существующей схемы коррекционной обработки питательной и котловой воды, ознакомление с эксплуатационными данными существующего ВХР;
- разработка и согласование с заказчиком программы перехода на безгидразинный (аммиачный) водно-химический режим;
- проведение работ по наладке аммиачного ВХР в соответствии с разработанной программой;
- проведение оценки токсичности и опасности реагента на основе карбогидразида в ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных

#### КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-2

химических и биологических веществ» в соответствии с Федеральным законом РФ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- опытно-промышленные испытания реагента на основе карбогидрида;
- внесение изменений в существующие инструкцию и режимные карты по ВХР;
- выдача рекомендаций по консервации оборудования;
- обработка полученных данных, составление отчетной документации.

Работы выполнялись при тесном взаимодействии сотрудников ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго» со специалистами ТЭЦ.

Работа выполнена в договорные сроки в полном соответствии с техническим заданием.

Филиал АО «Татэнерго»-Казанская ТЭЦ-2 может рекомендовать ЗАО «ИЦ «Уралтехэнерго» для выполнения аналогичных работ на различных энергообъектах.

Главный инженер



А.А.Гирфанов